

§ 2. 設計用荷重

(1) 固定荷重

NO.	部屋名	仕 上 げ		合計(N/m ²)
1	屋 根	押えコンクリート ア 60 防水層 コンクリート ア 150 天井	1356 150 3525 100	5200
2	住 戸	仕上げ コンクリート ア 150 間仕切り 天井	400 3525 100 100	4200
3	バルコニー・廊下	モルタル 平均 ア 30 コンクリート 平均 ア 165 増打コンクリート ア 15	588 3877.5 339	4900

(2) 荷重表

(N/m²)

NO.	部屋名	D. L.	床版・小梁用		架構用		地震力用	
			L. L.	T. L.	L. L.	T. L.	L. L.	T. L.
1	屋 根	5200	900	6100	600	5800	300	5500
2	住 戸	4200	1800	6000	1300	5500	600	4800
3	バルコニー・廊下	4900	1800	6700	1300	6200	600	5500

(3) 壁荷重

NO.	壁符号	仕 上 げ		合計(N/m ²)
1	外壁(W15)	タイル貼り(モルタル下地込)ア 25 コンクリート ア 150 仕上げ	490 3525 150	4200
2	外壁(W18)	タイル貼り(モルタル下地込)ア 25 コンクリート ア 180 仕上げ	490 4230 150	4900
3	内壁(W15)	仕上げ コンクリート ア 150 仕上げ	150 3525 150	3900